



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e PineroloSEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

P.E.C.: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121 2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE – S.C. SERVIZIO IGIENE e SANITA' PUBBLICA

Prot n. 0106047 / Tit. 6.2.2

Pinerolo

14 NOV. 2016

Spett.le Comune di Pinerolo
Settore Finanze - Servizio Patrimonio
Piazza Vittorio Veneto n.1
10060 PINEROLO (TO)**Oggetto: parere locali interrati chiosco "Caffè della Stazione" di P.zza Garibaldi n.26**

Con riferimento alla richiesta di parere, prot. 55448 del 17/10/2016, rispetto all'utilizzo dei locali interrati del chiosco "Caffè della Stazione" di P.zza Garibaldi n.26, di proprietà comunale, è stata esaminata la documentazione presentata dalla quale emerge quanto segue:

- l'immobile in oggetto, di vecchia realizzazione, riveste interesse storico culturale ed è tutelato con decreto di vincolo;
- i locali interrati risultano essere destinati a magazzino/ripostiglio e spogliatoio con annesso WC a servizio della attività di somministrazione del piano terra
- l'altezza interna dei locali risulta essere di metri 2,27, inferiore a m 2,40 prevista per i vani accessori
- sono presenti tre bocche di lupo per la ventilazione dei locali

Sulla base di quanto rilevato, si esprime parere favorevole all'utilizzo dei locali in oggetto in deroga alle altezze, come previsto dalla DGR 20/2003, alle seguenti condizioni:

- i locali potranno essere utilizzati esclusivamente come vani accessori;
- dovranno essere eseguiti tutti i lavori necessari a garantire la salubrità dei locali;
- la ventilazione naturale dovrà essere integrata con un impianto di ventilazione forzata.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dott. Nicola SUMA)

Lr/Caffè Stazione - Pinerolo.doc

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

Struttura con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma Uni EN ISO 9001:2008

ASL TO3 – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

DIRETTORE: Dr. NICOLA SUMA

10098 RIVOLI (TO)

Via Balegno, 6

telefono 0119551755

fax 0119551756

sisp@asl5.piemonte.it

10064 PINEROLO (TO)

Via Bignone, 15/A

telefono 0121235400

fax 0121397683

sisp@asl10.piemonte.it